formland

# Ansøgning om tilladelse
# til brug af åben ild på udstillingsstande

For at det fremviste produkt fremstår rigtigt i salgsøjemed, er der behov for at anvende åben ild på standen.

**Dato:** _____

**Standnummer:** _____

**Virksomhedsnavn:** _____

Ovenstående ansøger om tilladelse til at have åben ild på standen, ansøgeren er bekendt med gældende regler omhandlende brugen af åben ild og godkendte brandslukkere.

Da tilladelse kun kan gives, såfremt det åbne ild har en funktion for præsentationen af produktet, beskrives nedenfor hvad der skal demonstreres.

_____

_____

_____

Produktet må på intet tidspunkt efterlades uden opsyn!

Såfremt tilladelse opnås er det påkrævet fra Herning Kommunale Beredskab, at I erhverver en godkendt brandslukker. I må gerne medbringe egen brandslukker, som dog skal være i overensstemmelse med kravene i pkt. 6.6 'Driftsmæssige Forskrifter' på side 2. Brandslukkeren skal være tilgængelig på jeres stand under hele messen. Det er også muligt at leje brandslukkeren hos MCH Messecenter Herning, da vi har lavet en aftale med Herning Brand & Redning om leje af brandslukkere for kr. 250,- i messeperioden.

Ja tak, jeg ønsker at leje en brandslukker af MCH Messecenter Herning ☐

Jeg medbringer selv godkendt brandslukker ☐

Venlig hilsen

_____
Underskrift

Herning Kommune Brand & Redning

Brandmyndighederne har strømlignet reglerne for alle messecentre i Danmark, så det samme regelsæt skal følges i hele landet. Herning Kommunale Beredskab har derfor pålagt MCH Messecenter Herning at følge nedennævnte regler i forhold til åben ild på standene.

**Brug af åben ild på udstillingsstande i MCH Messecenter Herning**

- Brug af åben ild, herunder enhver form for levende lys, til dekorativt brug, må ikke forefindes på udstillingsstande

- Brug af åben ild på stande, kan tillades efter skriftlig ansøgning til arrangøren. Det er en forudsætning for evt. tilladelse, at det produkt der skal demonstreres, af hensyn til demonstrationens effekt, er afhængig af anvendelse af åben ild. På standen skal der placeres egnet slukningsmateriel.

- Brug af åben ild, herunder levende lys, kan normalt accepteres i serveringsområder, bord-/ stoleopstillinger og lignende områder, uden udstillede genstande og letantændelige dekorationer. Her kræves ikke yderligere slukningsmateriel

- Brug af bioethanol-pejse, og lignende produkter, kan tillades, på betingelse af, at de er opsat/installeret i henhold til leverandørens anvisning, og at leverandørens øvrige sikkerhedsbestemmelser overholdes, samt at der ikke, i udstillingens åbningstid, foretages nogen form for omhældning. Der må ikke forefindes reservelager for væsker på standen, og pejsens brandkammer skal overdækkes ved lukketid, såfremt der stadig er væske tilbage. På standen skal forefindes egnet slukningsmateriel.

**Driftsmæssige forskrifter punkt 6.6**

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at:
- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan dog fortsat anvendes, dog således at:
- Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- Trykvandslukkere skal være på mindst 9 liter.
- Kulsyresneslukkere skal mindst være af type 55 B.
- Pulverslukkere skal mindst være af type 89 B.

Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN 671-1.