©MCH 11.2025

# Regler for brug af gas i MCH Messecenter Herning

## Følgende gasinstallationsklasser er tilladt i MCH Messecenter Herning

**Klasse 8:** Midlertidige gasinstallationer som grill, gasblus og terrassevarmere med slangeforsyning.

**Klasse 11:** Skurvogne og cateringvogne uden beboelse.

## Krav til eftersyn

**Alt udstyr skal gennemgås** af en autoriseret gasvirksomhed inden brug. Der skal foreligge en attest, som dokumenterer, at installationen er godkendt. Udstyret skal desuden være tydeligt mærket med godkendelsen.

**Eftersyn af vogne** skal udføres mindst én gang årligt (hver 12. måned). Attesten for udført eftersyn og godkendelse skal til enhver tid opbevares i vognen.



## Oplag af gasflasker

**Brug af gas på standen** skal altid meddeles Teknisk Service – senest 6 uger før messestart.

**Der må på standen** kun befinde sig én gasflaske, som er tilsluttet udstyret. Ekstra gasflasker er ikke tilladt.

**Yderligere gasflasker** må ikke opbevares i bygninger. De skal enten opbevares i egen bil (maks. 11 kg gas ifølge ADR-bestemmelser) eller udendørs efter aftale med MCH.

## Brandslukning ved gasanvendelse

**Ved brug af gas på standen** skal udstilleren medbringe en egnet håndildslukker (pulverslukker).

**Håndildslukkeren** skal være let tilgængelig, egnet til den aktuelle brandrisiko og tydeligt mærket med dato for seneste service.

**Følgende håndildslukkere er godkendt** til brug i forbindelse med messer/udstillinger:

| Type | Mindst indhold | Mindste slukningsevne DS/EN 3 |
|---|---|---|
| Kulsyreslukker ($CO_2$) | 5 kg | 70 B |
| Pulverslukker | 6 kg | 27 A eller 183 B |
| Trykvandsslukker | 9 liter | 13 A |
| Skumslukker | 6 liter | 13 A eller 183 B |
| Fedt- og frituresluk ker | 6 liter | 75 F |

## Lovgivning og henvisninger

**BR18 kapitel 5 og bilag 12** om brandtekniske installationer.

**Vejledninger fra Sikkerhedsstyrelsen.**